



GAUTA 2015 07 27

**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Projektų ekspertizės ir gaisro saugos įmonių
asociacijos prezidentui Algiui Čaplikui

2015-07-22 Nr. 9.4-1740 (9.6.)
I 2014-05-28 Nr. 22

Kopija
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

DĖL STR 1.05.06:2010 „STATINIO PROJEKTAVIMAS“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) pagal kompetenciją įvertino Jūsų siūlomus statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 2.16 punkto pakeitimus.

Departamentas pritaria Jūsų siūlomiems minėto punkto pakeitimams ir informuoja, kad iš esmės analogišką poziciją dėl STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 2.16 punkto pakeitimo departamentas yra išreiškęs Aplinkos ministerijai 2014-05-03 rašte Nr. 9.4-1325(9.6), kuriame buvo siūloma tokia šio punkto redakcija:

„2.16. gaisrinės saugos. Gaisrinės saugos dalį privaloma rengti kai:

2.16.1. statiniuose (patalpose) vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-410 redakcija) patvirtintomis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų prijektavimo ir įrengimo taisyklėmis įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos;


2.16.2. statiniuose (patalpose) vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus);

2.16.3. statiniams, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) patvirtintų Pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimai;

2.16.4. statinio aukščiausio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo altitudės viršija 26,5 m (išskyrus sandėliavimo, gamybos ir pramonės paskirties statinius);

2.16.5. kai vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 patvirtintais Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais statinio projekto atitiktis esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui nustatoma naudojant gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimus.“

Taip pat primename, kad tvirtinti statybos techninius reglamentus ir nustatyti statinių projektų rengimo tvarką yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos prerogatyva.


Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas



Vytautas Kaziliūnas

Aurimas Gudžiauskas, tel. (8 5) 271 6887, el. p. aurimas.gudziauskas@vpgt.lt